



СейсмоБезопасность
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

**Система добровольной сертификации
в области сейсмостойкости, виброустойчивости, вибропрочности,
стойкости к климатическим воздействующим факторам**

119311, г.Москва, ул. Крупской, д.8, корп. 3

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Серия 001 № 435

Выдан

Общество с ограниченной ответственностью НПП «ИНТЕХ».

Юр. адрес: 450071, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ростовская, д. 24, офис 10А.

Адрес производства: 141270, Россия, Московская область, Пушкинский р-он, р.п. Софрино,
ул. Патриарха Пимена, д.71.

Телефон: +7 (347) 246-84-04, e-mail: zakaz@ecabel.com.

(наименование организации, получившей сертификат)

Настоящий сертификат удостоверяет, что продукция

Кабели монтажные ИнСил для промышленных сетей опасных производственных объектов,
выпускаемые по ТУ 3581-008-92800518-2016.

(наименование продукции)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ

(наименование нормативного документа)

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98

(в части соответствия сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64);

ГОСТ 30631-99 (в части соответствия группе М43 по вибропрочности).

НА ОСНОВАНИИ

(наименование протокола испытаний, актов проверок)

Протокола испытаний №1262М/21 от 01.06.2021 года, выданный испытательным центром ООО
"Прибор-Тест", аттестат аккредитации регистрационный номер № RA RU.21АГ33.

**Орган по сертификации: Общество с ограниченной ответственностью
«Центр сертификации «ВЕЛЕС»**

Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 12,
корп. 2, лит. А, эт. 2, комн. 26

Регистрационный номер: СБ.ОС.011

Дата регистрации: 18.06.2021

Срок действия сертификата: 17.06.2024

Руководитель органа
по сертификации

М.П.

Родзивон Г.А.

(ФИО)

(подпись)

Санкт-Петербург